



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 46-2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año
		2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMEDECEDOR PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CON CUI N°2521793.

RUC

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTAL S/
1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU Capacidad: 36000 BTU Tipo: Split Pared Tecnología: Inverter (Ahorrador de energía) Funcion: Frio Solo Características eelctticas: 220V 50/60Hz Monofasico Refrigerante: Ecologico R 410° Ventiladores: Bajo ruido Incluye: 1. Bomba de condensado o purga con mangueras en cada uno de los equipos, de las siguientes características: •Operación de inicio y apagado automático •Soporte de montaje y repuestos •Con interruptor de seguridad (previene desbordes). •con manguera 6 mt • Tres aberturas de entrada de 1-1/8" de diámetro (dos equipadas con tapón de tapa removible) •Unidad de bomba de tipo vertical. • Tanque ABS de 1/2 galón a prueba de fugas y a prueba de herrumbre con pestañas de montaje. •Eje motor de acero inoxidable. •3 orificios de drenaje. •Adaptador de descarga con púas de 3/8" O.D. •Válvula de retención incorporada. •Interruptor de seguridad opcional. •Cabezal de cierre de 20'. •Cable de alimentación de 6'. •De 230V - 50/60H 2.Capacidad en función a los BTU del aire acondicionado 2.Control Remoto, kit de accesorios de instalación y manual de funciones. Nota: Lo equipos pueden tener características similares.			unidad	2		
2	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Capacidad: 24000 BTU Tipo: Split Unitario Pared Modo de Operación: Solo Frio Tipo de compresor: Inverter Gas Refrigerante: R410A Factor de eficiencia : SEER: (A)(>=5,60) Tensión de funcionamiento: 220V Frecuencia: 60HZ Control de Velocidad del Ventilador: Max, Alta, Media y Baja Incluye: 1. Bomba de condensado o purga con mangueras en cada uno de los equipos, de las siguientes características: •Operación de inicio y apagado automático •Soporte de montaje y repuestos •Con interruptor de seguridad (previene desbordes). •con manguera 6 mt • Tres aberturas de entrada de 1-1/8" de diámetro (dos equipadas con tapón de tapa removible) •Unidad de bomba de tipo vertical. • Tanque ABS de 1/2 galón a prueba de fugas y a prueba de herrumbre con pestañas de montaje. •Eje motor de acero inoxidable. •3 orificios de drenaje. •Adaptador de descarga con púas de 3/8" O.D. •Válvula de retención incorporada. •Interruptor de seguridad opcional. •Cabezal de cierre de 20'. •Cable de alimentación de 6'. •De 230V - 50/60H •Capacidad en función a los BTU del aire acondicionado 2.Control Remoto, kit de accesorios de instalación y manual de funciones. Nota: Lo equipos pueden tener características similares.			unidad	1		



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 46-2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año
		2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMEDECEDOR PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMEDIACIÓN DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CON CUI N°2521793.

RUC

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTAL S/
3	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU Capacidad: 12000 BTU Tipo: Split Pared Material Unidad Interior: Panel de Plástico Polipropileno Material Exterior: Acero Galvanizado Función (Frio/ Calor): Solo frío Área a cubrir (m2): Hasta 20 (varía según condición) Velocidad del compresor: Variable Rango de temperatura: Desde 18°C hasta 30°C Velocidad del motor: 480 ~ 1,650 (Min ~ Max) Filtro Multiprotección: SI Control de temperatura: INALÁMBRICO Limpieza Automática: SI Tecnología: INVERTER Control de Velocidad del Ventilador: Max, Alta, Media y Baja Incluye: 1. Bomba de condensado o purga con mangueras en cada uno de lo equipos, de las siguientes características: •Operación de inicio y apagado automático •Soporte de montaje y repuestos •Con interruptor de seguridad (previene desbordes). •con manguera 6 m • Tres aberturas de entrada de 1-1/8" de diámetro (dos equipadas con tapón de tapa removible) •Unidad de bomba de tipo vertical. • Tanque ABS de 1/2 galón a prueba de fugas y a prueba de herrumbre con pestañas de montaje. •Eje motor de acero inoxidable. •3 orificios de drenaje. •Adaptador de descarga con púas de 3/8" O.D. •Válvula de retención incorporada. •Interruptor de seguridad opcional. •Cabezal de cierre de 20'. •Cable de alimentación de 6'. •De 230V ~ 50/60H •Capacidad en función a los BTU del aire acondicionado 2.Control Remoto, kit de accesorios de instalación y manual de funciones. Nota: Lo equipos pueden tener características similares.			unidad	5		
4	DESHUMEDECEDOR Capacidad de deshumidificación: de acuerdo con el área (m2) requerida. Potencia: de acuerdo con el área (m2) de cobertura Consumo:1.1 A (30°C RH80%) Gas Refrigerante: SI Rango de Funcionamiento:5°C-35°C Tanque de Almacenamiento: de acuerdo con el área (m2). Nivel de Presión de Sonido: ≤ 50db(A) Cobertura: de acuerdo con el área (m2) Control Encendido: 0 – 24 horas Sujelectores Laterales: SI Filtro: Malla Plastificada o Carbón activado Flujo de Aire: 180 m³ Manguera drenaje Voltaje: 220V-240V / 60Hz Incluido: instalación y manual			unidad	8		
	ACTIVIDADES PARA REALIZAR •Proporcionar los equipos de aire acondicionado. •Instalar los sistemas de aire acondicionado en el Laboratorio de Calidad Aire, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. •Realizar la conexión eléctrica para el aire acondicionado y/o puntos de energía (Incluye materiales). •Realizar el cableado para línea independiente, desde la línea principal hasta el módulo correspondiente al Laboratorio de Calidad Aire de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (Incluye materiales). •Realizar pozo a tierra exclusivo para los equipos mencionados (Incluye materiales).						
	Nota: La empresa que cotiza deberá realizar una visita insitu en los ambientes donde se instalara los equipos teniendo en consideracion las actividades a realizar , para ello debe coordinar con el responsable del Laboratorio de Calidad de Aire.						
	Se adjunta al presente el requerimiento.						

TOTAL s/.

Los precios deben ser expresados en Soles, incluidos IGV, gastos de transporte y todos los gastos que puedan incidir en la entrega del bien.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 46-2026-UNAS

DIRECCION: Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco

RUC: 20172356720

e-mail: cotizaciones@unas.edu.pe

DIA	MES	Año
		2026

NOMBRE O RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
FAX/TELEF	
e-mail	

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DESHUMEDECEDOR PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE LABORATORIO ESPECIFICO Y/O ESPECIALIDAD; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO" CON CUI N°2521793.

RUC

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	MONTO TOTAL S/
----	----------------------	----------------	-------------	-----	----------	--------------------	----------------

Los bienes seran entregados en el Almacen Central de la UNAS, ubicado en la Carretera Central Km 1.21 Tingo Maria - Huánuco.

INDICAR SI LOS PRECIOS INCLUYEN IGV:

Marque con un aspa si esta en condiciones de colizar o no respectivamente, devolver este documento firmado :

COTIZAR	
NO COTIZAR	

CONDICIONES DE VENTA:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN (EN DIAS CALENDARIO)	
PLAZO DE REPOSICION (EN DIAS CALENDARIO)	
GARANTIA (EN AÑOS, MESES Y DIAS)	
AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES	
LUGAR DE ENTREGA	
INTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AIRE	
CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA USUARIA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
SOPORTE TECNICO	
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	
FORMA DE PAGO	
TIPO DE CAMBIO SI EL BIEN ES OFERTADO EN DOLARES U OTRA MONEDA	

.....
Firma del representante de la empresa